



1821 Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

CIRCULAR CON CONSULTA N° 01/24

ACLARATORIA

Señores:

EX 2022-01478986- -UBA-DME#FFYL

TRÁMITE: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/24

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA

SE ACLARA LAS ESPECIFICACIONES

Donde dice:

(UNA) Electrobomba Centrífuga de Alto Caudal Tipo Modelo CM 50- 250-C, Potencia 14KW / 20 HP, Tensión 380V. Electrobomba Centrífuga de Alto Caudal Tipo Modelo CM 50- 250-C, Potencia 14KW / 20 HP, Tensión 380V, Altura máxima de elevación 60 metros (6 Bar), Caudal máximo entregado 1.000L/min (60.000L/h -65,4 M3/h), Succión máxima 8 metros, Conexión Aspiración 2 1/2" Conexión Impulsión 2", Protección IP54, Peso 152 KG Para bombeo de aguas limpias para elevación a tanques Características: - Bomba centrífuga de una etapa para grandes caudales. - Caudales hasta 2.000Lts/min y presiones hasta 90m.c.a. Aptas para equipos contra incendio e irrigación. - Sello mecánico de grafito y cerámica - Temperatura del líquido entre - 10oC y 90oC. - Back Pull Out. - Bridas bajo normas ISO 2084 DIN 2466 - Impulsor cerrado de fundición gris o bronce. - Cuerpo de fundición. -Motor trifásico IP54, clase F.
Destino: SEDE 25 DE MAYO

Deberá decir:

(UNA) Electrobomba Centrífuga de Alto Caudal Tipo Modelo CM 50- 250-C, Potencia 14KW / 20 HP, Tensión 380V.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Puán 482 – 3^{er} piso – oficina 434

C1406CQJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: 5287-2807

E-mail: compras@filo.uba.ar - compras.filo.uba@gmail.com



Copia Digitalizada

Hoja Adicional de Firmas

1821 Universidad de Buenos Aires

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 01/24- C.D. N° 04/24- EX-2022-01478986- -UBA-DME#FFYL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.